


# Techniniu duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 A4

Prekės numeris: 6001097



Lodelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 55 mm. Vieliniams loveliams nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinkelio plotis yra 50 x 100 mm (išimtis GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 15 dB, su dangteliais – 25 dB.



**A4** Plienas, nerūdijantis, 1.4401

**2B** šviesus, apdirbtas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6001097
Tipas	GRM 55 500 A4
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	55x500x3000
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	276,667 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


# Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 A4

Prekės numeris: 6001097



## Matmenys




Ilgis	3 000 mm
Plotis	500 mm
Plotis	19,69 in
Aukštis	55 mm
Aukštis	2,17 in
Matmuo B	500 mm
Matmuo H	58 mm

## Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	220 cm <sup>2</sup>
Naudingasis skerspjūvis	22000 mm <sup>2</sup>
Profilio forma	U forma
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabulių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

## Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,25 kN/m



### GRM 55 VA tipo lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabulių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
  - 2 Atstumas tarp atramų m
  - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
  - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabulių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų